

## SCM Slim Canopy - 28W/45W/57W



### WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

To reduce the risk of electrical shock, fire, or injury to persons; read and follow all warnings and installation instructions before installing. All installation should be performed by a qualified electrician.

#### Risk of Electric Shock

Ensure power is off before installation or inspection. All wirings are performed in accordance with Electrical Code and local electrical code.

#### Risk of Fire

Fixtures are rated for use in 120-277V, 50-60Hz protected circuit and 90°C rated supply wire.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a personas, lea y siga todas las advertencias e instrucciones de instalación antes de realizarla. Toda instalación debe ser efectuada por un electricista cualificado.

#### Riesgo de descarga eléctrica

Asegúrese de desconectar la corriente antes de la instalación o inspección. Todos los cableados se realizan de acuerdo con el Código Eléctrico y el código eléctrico local.

#### Riesgo de incendio

Las luminarias están clasificadas para su uso con 120-277 V, circuitos protegidos de 50-60 Hz y cables adecuados para 90°C.

Lisez et suivez les instructions d'installation et les avertissements avant l'installation. Toute l'installation doit être exécutée par un électricien qualifié, pour réduire les risques de choc électrique, de feu ou de blessures corporelles.

#### Risque de choc électrique

Assurez-vous que le courant soit coupé avant l'installation ou l'inspection et que tout le câblage soit effectué en conformité avec le code d'électricité et le code local d'électricité.

#### Risque de feu

Les luminaires sont conçus pour une utilisation de 120 à 277 V, pour un circuit protégé de 50 à 60 Hz et pour une source d'alimentation de 90°C.

### FOR YOUR SAFETY

While performing installations described, gloves, safety glasses or goggles should be worn.

### PARA SU SEGURIDAD

Mientras realice las instalaciones descritas, se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad.

### POUR VOTRE SÉCURITÉ

Vous devriez porter des gants et des verres de protection lors des installations détaillées.

Install this kit only in the luminaire that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.

#### SUITABLE FOR WET LOCATIONS.

Instale este kit solo en la luminaria que tiene las características de construcción y dimensiones que aparecen en las fotografías y/o dibujos. No realice ni altere los agujeros abiertos en un recinto de cableado ni en cualquier componente eléctrico durante la instalación del kit.

Para evitar daños en el cableado o abrasiones, no exponga el cableado a hojas de metal laminado u otros objetos cortopunzantes.

No altere, reubique o elimine cables, portalámparas, tomacorriente o cualquier otro componente eléctrico.

#### APTO PARA LUGARES HÚMEDOS.

Installez cet ensemble seulement dans un luminaire qui possède les caractéristiques de construction et les dimensions telles que démontrées sur les photographies et/ou dessins. Ne pas percer de trous ou modifier les trous existants dans un boîtier ou des composants électriques durant l'installation de l'ensemble.

Pour prévenir les dommages ou l'abrasion, ne pas mettre en contact le câblage avec des bords de plaques de metal ou tout autre objet coupant.

Ne pas modifier, délocaliser ou enlever du câblage, des supports de lampes, une source d'alimentation ou tout autre composant électrique.

#### CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES.


This is important with an uneven wall surface. Silicone all plugs and unused conduit entries. For wet location compliance, fixture must be properly sealed. For moisture seal, apply silicone caulking between the mounting surface and back housing, as well as around the sides of the housing.

Esto es importante con una superficie de pared irregular. Silicona todos los tapones y entradas de conductos no utilizados. Para cumplir con la ubicación húmeda, el accesorio debe estar sellado adecuadamente. Para sellar contra la humedad, aplique sellador de silicona entre la superficie de montaje y la carcasa trasera, así como alrededor de los lados de la carcasa.

Ceci est important en cas de surface murale inégale. Siliconez tous les bouchons et entrées de conduits inutilisés. Pour être conforme aux emplacements humides, le luminaire doit être correctement scellé. Pour assurer l'étanchéité à l'humidité, appliquez un calfeutrage au silicone entre la surface de montage et l'arrière du boîtier, ainsi que sur les côtés du boîtier.

### INSIDE THE BOX

**Slim Canpoy**  
(28W/45W/57W)



Plusrite USA  
2000 S. Grove Ave, Bldg B  
Ontario CA 91761

T:909-930-6868  
T:888-758-7443  
F:909-930-9988

www.natural<sup>led</sup>.com

## 1 Unpacking

1. Thoroughly inspect the fixture for freight damage. Freight damage should be reported to the delivery carrier.

Reminder: make sure the power is off

Recordatorio: asegúrese de que la energía esté apagada.

Rappel: s'assurer que le courant est coupé.

## 2 Installation





### • Surface Mounted with J-box

1. Loosen the screw on side of the fixture, removing the bracket from Canopy fixture by pulling it slightly out, just leaving the ring on bracket.

2. Install the bracket on J-box, and put the wire through the central hole for wiring.

3. Attach the Canopy fixture with bracket by putting the ring on clips again. Connect the Black wire for Line, White for Neutral, Yellow/Green for Ground. See wiring diagram for details

4. Slide the Canopy fixture into bracket, and secure the screw on side of the fixture to prevent the fixture slide out from the bracket. Installation done.






### • Pendant with 3/4 inch Pole

1. Loosen the screw on side of the fixture, removing the bracket from Canopy fixture by pulling it slightly out, just leaving the ring on bracket. ( See the Step 1 above)


2. Connect the wire from pole with Canopy, Black wire for Line, White for Neutral, Yellow Green for Ground. See wiring diagram for details

3. Screw the pole into the hole on top of Canopy fixture. Installation done.




## 3 Adjustable Wattage and CCT


Unscrew the switch to adjust the wattage and CCT  
(Default: Wattage-60W; CCT-5000K). When set down, screw back the switch.




## 4 Wiring Diagram



# Sensor Wiring Diagram




1




Turn off the power supply, unscrew the screws to remove the PC lens.

2




Remove the reflector.

3




Fix the sensor to reflector with (2)M3\*13 screws.

4



Connect wires according to the wiring diagram.

5




Mount the reflector to the fixture.

6




Install PC lens and lock with screw.

# 4W Emergency Driver Wiring Diagram ( 28W/45W/57W)




1




Open the fixture, put in the metal plate, and install with M4 screw.  
Encienda el cuerpo de la lámpara, coloque la placa de fijación de la chapa de metal y cierre con los tornillos M4.  
Allumer le corps de la lampe, placer la plaque de fixation en tôle et la verrouiller avec des vis M4.

2




Put in the emergency power supply and connect the components according to the wiring diagram, lock with M4 screws.  
Coloque la fuente de energía de emergencia la conecte los componentes de acuerdo con el diagrama de cableado y cierre con el tornillo M4.  
Mette en place une source d'énergie de secours, connecter les composants selon le schéma de branchement et les verrouiller avec des vis M4.

3




Install the emergency power indicator button in the hole position corresponding to the bottom shell.  
Fije el botón indicador de la fuente de energía de emergencia en el orificio correspondiente al fondo.  
Fixer le bouton indicateur de l'alimentation électrique de secours à la position du trou correspondant au fond.

4




Insert the probe connector into the control seat.  
Inserte la conexión de la sonda en el asiento de control.  
Insérer le raccord de la sonde dans le support de commande.

5



Install PC lens and lock with M4 screw.  
Se coloca la tapa de la PC y se bloquea con los tornillos M4.  
Installer une hotte pour PC et la verrouiller avec des vis M4.

6



Connect the power cord and install it on the wall.  
Conecte el cable de alimentación y fije en la pared.  
Il suffit de connecter la ligne d'alimentation et de la fixer à la paroi.

\*Use silicone sealant around plate and all opening to ensure a weather proof seal.  
Seal all unused conduit entries on surface junction box.